

email-Bericht (z. Hd.: Herr Feuz, wasserwart@birmensdorf.ch)

Objekt	Garage Brand, Birmensdorf
Auftrags-Nr. Bachema	202104014
Auftraggeber	Gemeinde Birmensdorf, Wasserversorgung, Breitestrasse 2, 8903 Birmensdorf ZH
Rechnungsadresse	Gemeinde Birmensdorf, Wasserversorgung, Breitestrasse 2, 8903 Birmensdorf ZH
Rechnung zur Visierung	Gemeinde Birmensdorf, Wasserversorgung, J. Feuz, Breitestrasse 2, 8903 Birmensdorf ZH
Bericht an	Gemeinde Birmensdorf, Wasserversorgung, J. Feuz, Breitestrasse 2, 8903 Birmensdorf ZH
Bericht per e-mail an	Gemeinde Birmensdorf, Wasserversorgung, J. Feuz, wasserwart@birmensdorf.ch

Probenübersicht

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
16887 W	Garage Brand	19.04.21 / 19.04.21

- **Der Auftrag wird abgeschlossen.**

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG



F. Bühler, Dr. sc. nat. / Dipl. chem. ETH



A. Haselwanter, Administration
Tel.: 044 738 39 00

Objekt
Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Garage Brand, Birmensdorf
Gemeinde Birmensdorf
202104014

						<i>Referenzwert</i>	
Probenbezeichnung		Garage Brand				<i>TBDV TW (N)</i>	
Proben-Nr. Bachema		16887					
Tag der Probenahme		19.04.21					
Entnahmezeit		08:10					
Feldparameter							
Temperatur (Feld) {3}	°C	10					
Pestizide A-L							
Chlorthalonil-Metabolit R417888 MS/MS	µg/L	<0.02				<i>0.1</i>	
Chlorthalonil-Metabolit R471811 MS/MS	µg/L	0.06				<i>0.1</i>	
Chlorthalonil-Metabolit SYN507900 MS/MS	µg/L	<0.02				<i>0.1</i>	